

**Commune de**  
**BAZINCOURT SUR EPTE**

**PLAN LOCAL**  
**D'URBANISME**

**DOCUMENT**  
**PROVISOIRE**

**2<sup>e</sup> ARRET**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :  
25 mai 2012

**6a**

**NOTICE SANITAIRE**

## **RÉSEAU D'EAU POTABLE**

Bazincourt sur Epte appartient au syndicat d'adduction en eau potable d'Hebecourt. Le Syndicat délègue l'entretien et l'exploitation du réseau à l'entreprise Veolia.

L'alimentation en eau du réseau provient d'un forage situé sur la commune d'Eragny sur Epte, à l'est du territoire communal sur l'autre rive de l'Epte.

L'aménée principale est réalisée au moyen d'une conduite de 80 mm via la RD 519. Elle rejoint une canalisation principale de 125 mm qui suit l'axe principal du village. Deux réservoirs sont localisés sur la commune. Le premier, situé sur la route de Saint Denis le Ferment, d'une capacité de 125 m<sup>3</sup>, et le deuxième de 250 m<sup>3</sup> situé sur la RD 19 à l'Ouest de Thierceville.

### **Bazincourt**

Le réseau présente :

- Une canalisation principale de 125 mm, qui suit l'axe principal du village (rue du Buisson Bleu/rue de Beauregard)

- une canalisation de 100 mm, greffée sur la canalisation, qui suit le chemin de la Côte à Vaches, longe le lotissement du Gros Chêne (à proximité duquel le diamètre de la canalisation est de 110 mm pour rejoindre le réservoir de 125 m<sup>3</sup>). Sur cette canalisation, une antenne de 60 mm, permet la desserte de la ferme des Ursulines,

- trois antennes de moins de 80 mm greffées sur la canalisation principale et qui suivent :

- le chemin du lavoir,
- la rue de l'Eglise,
- le chemin des écoliers.

La desserte du lotissement du Clos de l'Epte est assurée par deux antennes de faible diamètre (60-80 mm) greffées sur la canalisation principale.

La desserte du hameau de la Rapée est assurée par une canalisation de 100 mm. Sur le plateau, une construction n'est pas desservie par le réseau public.

### **Thierceville**

L'aménée principale est la canalisation de 125 mm qui emprunte le chemin de la Côte Rouge pour alimenter le réservoir de 250 m<sup>3</sup> sur la RD 19.

La canalisation dont le diamètre passe à 100 mm au carrefour de la RD 19 et du Chemin du Manoir suit l'axe de la RD 19 pour desservir le bas de Thierceville. Les constructions situées route du Château Saussard et rue Sainte Marie sont desservies par des antennes de 60 mm de diamètre.

Aucun problème de qualité de l'eau n'est à signaler. La pression est jugée satisfaisante et répond aux besoins du territoire.

## **RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT**

L'assainissement actuel est individuel et s'effectue à la parcelle. La commune élabore actuellement son zonage d'assainissement et se dirige vers un assainissement collectif pour les parties agglomérées ainsi qu'un assainissement individuel pour les écarts bâtis.

On estime que plus de la moitié des installations individuelles actuelles ne répondent pas aux normes en vigueur. La mise en place d'un assainissement collectif ne peut donc avoir qu'un effet salutaire sur les milieux. La commune était, à la fin de l'année 2008 dans l'attente des subventions de l'Agence de l'Eau afin de réaliser les travaux.

*Juin 2009*

## **COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES**

La commune de Bazincourt sur Epte comptera environ 700 habitants en 2010, ce qui représente près d'une tonne de déchets à traiter.

La gestion des ordures ménagères est assurée par le SYGOM, syndicat de gestion des ordures ménagères du nord et de l'est du département de l'Eure. C'est la Communauté de Communes de Gisors Epte Lelièvre qui adhère à cet établissement public de coopération intercommunale.

Les ordures ménagères sont ramassées de façon hebdomadaire ; les déchets faisant l'objet d'un tri sélectif (corps creux et papiers) sont également collectés une fois par semaine en alternance cartons/plastiques.

Les ordures ménagères et les déchets concernés par le tri sélectif sont acheminés à Gisors pour y être traités.

*Juin 2009*